



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze €14,62
Agenzia ENTRATE QUATTORDICI/62
00003645 0000059 WD1T1004
00126019 21/07/2009 08:42:09
0001-00009 01786EEC96385CFD
IDENTIFICATIVO : 01081833783168
0 1 08 193378 316 8



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V^ PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 21 giugno 2004 concernente **NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA**;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta **PICCOLROAZ S.r.l.**, sita in Località Sega - 38068 - TRAMBIENO (TN), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata **PIRAMA EI 60 2B** avente classe di resistenza al fuoco EI₂ 60, tipo **IN LEGNO** con dimensioni 2290 mm x 2730 mm;

VISTO il certificato di prova n° **I.G.255158/3119FR 250420/3096FR**, emesso il 14/01/2009 da **ISTITUTO GIORDANO S.p.a.** - Via Rossini 2 - 47041 - BELLARIA (RN), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **TN023EI2060P014** il prototipo della porta denominata **PIRAMA EI 60 2B**, avente classe di resistenza al fuoco EI₂ 60, tipo **IN LEGNO** con dimensioni 2290 mm x 2730 mm **A 2 ANTE CON FINISTRATURA SU ANTA PRINCIPALE**, prodotta dalla ditta **PICCOLROAZ S.r.l.** sita in Località Sega - 38068 - TRAMBIENO (TN) e se ne **AUTORIZZA** la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

La validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa viene estesa alla famiglia di porte resistenti al fuoco in base ai criteri dettati dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2004 e con l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico - chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata **PIRAMA EI 60 2B**, con dimensioni che possono variare come di seguito riportato :

PORTA CON ENTRAMBE LE ANTE FINESTRATE

Per larghezza ed altezza
entrambe in diminuzione

Per larghezza ed altezza
entrambe in aumento

da		a		da		a	
Larghezza x altezza		larghezza x altezza		larghezza x altezza		larghezza x altezza	
(mm)		(mm)		(mm)		(mm)	
869	1.799	2.230	2.700	2.230	2.700	2.554	2.965
929	1.829	2.290	2.730	2.290	2.730	2.614	2.995
500	1.750	1.081	2.651	1.081	2.651	1.243	2.916
300	1.750	1.081	2.651	1.081	2.651	1.243	2.916

Per larghezza in aumento (+15%) ed altezza
in diminuzione (-10%)

Per larghezza in diminuzione (-15%) ed altezza
in aumento (+10%)

da		a		da		a	
Larghezza x altezza		larghezza x altezza		larghezza x altezza		larghezza x altezza	
(mm)		(mm)		(mm)		(mm)	
2.230	2.700	2.554	2.435	2.230	2.700	1.906	2.965
2.290	2.730	2.614	2.465	2.290	2.730	1.966	2.995
1.081	2.651	1.243	2.386	1.081	2.651	918	2.916
1.081	2.651	1.243	2.386	1.081	2.651	918	2.916

- Dimensioni esterno telaio
- Dimensioni foro muro
- Dimensioni anta principale
- Dimensioni anta secondaria

- Dimensioni esterno telaio
- Dimensioni foro muro
- Dimensioni anta principale
- Dimensioni anta secondaria

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA
SUA INTEGRALE STESURA

Codice di omologazione : TN023EI2060P014