



SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO ATTIVITA'E NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta PICCOLROAZ GIORGIO, sita in Vicolo Paiari 12 - 38068 - ROVERETO (TN), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PIRAMA REI 60 2/B AVENTE CLASSE di RESISTENZA al FUOCO REI 60, tipo IN LEGNO con dimensioni 2080 x 2170 mm. A DUE ANTE CON VETRO 280 x 700 SU ANTA SECONDARIA;

VISTI il certificato di prova n° I.G.86171/1354RF, emesso il 10/02/95 da ISTITUTO GIORDANO S.p.a. - Via Rossini 2 - 47041 - BELLARIA (RN), nonche' i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

S I O M O L O G A

con il numero di codice TNO23REI060P004 il prototipo della porta denominata PIRAMA REI 60 2/B, avente classe di resistenza al fuoco REI 60, tipo IN LEGNO CON DIMENSIONI 2080 x 2170 mm. CON VETRO 280 x 700 SU ANTA SECONDARIA, prodotta dalla ditta PICCOLROAZ GIORGIO sita in Vicolo Paiari 12 - 38068 - ROVERETO (TN) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformita', afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, 1 giugno 1995
Fasc.4101/140/ 28

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo ANCILOTTI)

N.B. Il presente atto di omologazione
é riproducibile unicamente
nella sua integrale stesura