



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V^A PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente **NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA**;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente **RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE**;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta **PICCOLROAZ S.r.l.**, sita in Località Sega - 38068 - **TRAMBIENO (TN)**, intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata **PIRAMA REI. 60 2 BV** avente classe di resistenza al fuoco **REI 60**, tipo **IN LEGNO** con dimensioni **2080 mm x 2200 mm**;

VISTI il certificato di prova n° **I.G.167427/2463RF**, emesso il **20/12/2002** da **ISTITUTO GIORDANO S.p.a.** - Via Rossini 2 - 47041 - **BELLARIA (RN)**, nonche' i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **TN023REI060P009** il prototipo della porta denominata **PIRAMA REI. 60 2 BV**, avente classe di resistenza al fuoco **REI 60**, tipo **IN LEGNO CON DIMENSIONI 2080 mm x 2200 mm A 2 ANTE UGUALI CON VETRATURA 740 x 1722 mm SULL'ANTA PRIMARIA, VETRO 740 x 957 mm (alto) E 740 x 635 (basso) mm SULL'ANTA SECONDARIA**, prodotta dalla ditta **PICCOLROAZ S.r.l.** sita in Località Sega - 38068 - **TRAMBIENO (TN)** e se ne **AUTORIZZA** la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformita', afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, **15 SET. 2003**
Pasc. 4101/140/28

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA