

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Attività e Normative  
Speciali di Prevenzione Incendi

66



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE  
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta "PICCOLROAZ GIORGIO s.r.l.", sita in Vicolo Paiari, 12 - 38068 (TN), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata "PIRAMA R.E.I. 60 1/B", avente CLASSE di RESISTENZA al FUOCO "REI 60", tipo IN LEGNO CON DIMENSIONI 1140 mm. x 2170 mm. AD UN'ANTA A BATTENTE;

VISTI il certificato di prova n°I.G. 73404/1168 RF, emesso il 10.5.1994 dall'Istituto GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47041 - BELLARIA, nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## S I M O L O G A

con il numero di codice TNO23REI060P001 il prototipo della porta denominata "PIRAMA R.E.I. 60 1/B", avente CLASSE di RESISTENZA al FUOCO "REI 60", tipo IN LEGNO CON DIMENSIONI 1140 mm. x 2170 mm. AD UN'ANTA A BATTENTE", prodotta dalla ditta PICCOLROAZ GIORGIO s.r.l., sita in Vicolo Paiari, 12 - 38068 (TN), e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, 2 dicembre 1994  
Fasc.4101/140/28L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(Dott.Ing.Paolo ANCILOTTI)

N.B. : Il presente atto di omologazione  
é riproducibile unicamente  
nella sua integrale stesura