



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA V<sup>A</sup> PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente **NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA**;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente **RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE**;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta PICCOLROAZ S.r.l., sita in Località Sega - 38068 - TRAMBILENO (TN), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PIRAMA REI. 120 2 B avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo IN LEGNO con dimensioni 2120 mm x 2190 mm;

VISTI il certificato di prova n° I.G.159672/2379RF, emesso il 13/05/2002 da ISTITUTO GIORDANO S.p.a. - Via Rossini 2 - 47041 - BELLARIA (RN), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

**SI OMOLOGA**

con il numero di codice TN023REI120P007 il prototipo della porta denominata PIRAMA REI. 120 2 B, avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo IN LEGNO CON DIMENSIONI 2120 mm x 2190 mm A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 300 x 800 mm SU ANTA SECONDARIA, prodotta dalla ditta PICCOLROAZ S.r.l. sita in Località Sega - 38068 - TRAMBILENO (TN) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, 26 AGO. 2002  
Fasc. 4101/140/28

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Michele FERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO